

Prezydent Miasta Zawiercie

Zawiercie, dn. 04.07.2019 r.

Nr WOU.I.0003.24.2019

**Pani
Beata Chawuła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zawierciu**

W odpowiedzi na interpelację Pana Michała Myszkowskiego i Pani Edyty Grzebieluch z dnia 26 czerwca 2019r.(otrzymano 27czerwca 2019r.) informuję, że:

1. W próbce pobranej z ujęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w dniu 11.06.2019 ujawniona została obecność bakterii z grupy coli, o czym RPWiK zostało telefonicznie poinformowane w dniu 13.06.2019 r. Po uzyskaniu w/w informacji, RPWiK podjęło standardowe działania naprawcze polegające na płukaniu sieci oraz dezynfekcji instalacji wewnętrznej, gdzie znajduje się jeden z punktów zgodności. Informacja o ponadnormatywnej liczbie bakterii grupy coli w sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców Zawiercia wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 14 czerwca br. o godz. 10.30. Wobec braku wcześniejszej informacji nie może być mowy o działaniach podjętych przez Prezydenta i służby miejskie do chwili jej otrzymania.
2. RPWiK zostało telefonicznie poinformowane w dniu 13.06.2019 r. o ponadnormatywnej liczbie bakterii grupy coli w próbce pobranej z ujęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w dniu 11.06. 2019 r. Dodatkowo wskazujemy, że nie było zanieczyszczenia wody bakterią E-coli.
3. RPWiK nie informował instytucji w dniu 13.06.2019 r.
4. Sztab kryzysowy zwany dalej zespołem zwołany został, na polecenie Prezydenta, przez Prezesa RPWiK, albowiem wymagały tego okoliczności sprawy i konieczność zapewnienia szybkości działania w podejmowaniu decyzji. Biorąc pod uwagę fakt, że źródłem sytuacji kryzysowej była woda, w której stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli, toteż rzeczą oczywistą jest, iż dla zapewnienia sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi w spółce oraz koordynacją działań, konieczne było zwołanie tego zespołu właśnie w tym podmiocie.
5. W skład zespołu wchodził przedstawiciele władz miasta, służb zarządzania kryzysowego, Straży Miejskiej, RPWiK, PSSE, Straży Pożarnej, Policji. Podział obowiązków: Policja-reagowanie na wszelkie zdarzenia mające związek ze sprawą; Państwowa Straż Pożarna-dystrybucja wody beczkowitzem; Ochotnicza Straż Pożarna – zapewnienie wody gospodarczej oraz dystrybucja wody butelkowanej; RPWiK - informowanie mieszkańców, czy

znajdują się w strefie objętej decyzją, uruchomienie całodobowego punktu poboru wody pitnej, koordynacja w napełnianiu beczkowozów, prace techniczne związane przepłukiwaniem sieci celem pozbycia się bakterii z grupy Coli, współpraca z instytucjami i samorządami biorącymi udział w zdarzeniu; Urząd Miejski - kontakt z mieszkańcami, koordynacja pomiędzy instytucjami biorącymi udział w zdarzeniu, kontakt z mediami, współpraca z ochotnikami, reagowanie na potrzeby mieszkańców, monitorowanie zastępczych punktów poboru wody pitnej (siłami SM).

6. Sytuacja kryzysowa dotyczyła wody i wiązała się ściśle z działalnością prowadzoną przez spółkę. Do siedziby RPWiK została dostarczona decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, w efekcie czego zostały niezwłocznie podjęte odpowiednie działania naprawcze. Taka lokalizacja usprawniła prowadzone działania, z uwagi na obecność na miejscu odpowiednich służb technicznych.
7. 14 czerwca br. Prezydent wraz z radną Justyną Wesołowską uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju dot. Programu "Rozwój Lokalny". Z ramienia Urzędu Miejskiego w pracach zespołu brała udział Sekretarz Miasta Pani Agata Jarza-Korpyś. Prezydent Miasta uczestniczył aktywnie w jego pracach i działaniach na każdym etapie.
8. Podstawą działania zespołu, który zebrał się w tej nadzwyczajnej sytuacji, były okoliczności sprawy i konieczność zapewnienia szybkości działania w podejmowaniu decyzji. Wszystkie jednostki podległe zgłosiły gotowość do działania.
9. Zorganizowanie i zapewnienie dostaw wody pitnej w beczkowozach oraz wody gospodarczej i butelkowanej, uruchomienie punktu informacyjnego, przygotowanie komunikatów dla ludności, przekazanie numerów kontaktowych do środków masowego przekazu, zapewnienie urzędzeń nagłaśniających na pojazdach, druk i dystrybucja plakatów i ulotek.
10. Do najważniejszych działań zespołu należało zorganizowanie i zapewnienie dostaw wody pitnej w beczkowozach. W tym celu zwrócono się do ościennych gmin o udostępnienie beczkowozów. W efekcie podjętych działań zapewniono 6 beczkowozów z wodą pitną w dniu 14.06.2019r., oraz 5 w dniach 15-16.06.2019r. Zakupiono również 32 tys. litrów wody butelkowanej, która była dystrybuowana bezpośrednio do mieszkańców. W 6 lokalizacjach w mieście była wydawana woda do celów gospodarczych. RPWiK i Urząd Miejski uruchomiły również infolinię pod numerami 503 030 422, 32 67 228 22, 986 gdzie mieszkańcy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na wodę, uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zaistniałej sytuacji, w tym zwłaszcza wyznaczonych punktów poboru wody. Odnosząc się do drugiej części pytania informuję, że RPWiK nie prowadzi działalności polegającej na uzdatnianiu wody w sieci wodociągowej. Natomiast zaraz po uzyskaniu informacji o ponadnormatywnej liczbie bakterii grupy coli, RPWiK podjął standardowe działania naprawcze polegające na płukaniu sieci oraz dezynfekcji instalacji wewnętrznej.
11. Na chwilę obecną prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu postępowanie, w celu wyjaśnienia przyczyny i ewentualnego ustalenia osoby/osób odpowiedzialnych. Dopiero w następstwie tych działań mówić można będzie o możliwym przypisaniu komuś winy za zdarzenie. Dodatkowo wskazujemy, że nie było zanieczyszczenia wody bakterią E- coli.
12. RPWiK dysponuje 1 beczkowozem. W akcji zostały wykorzystane beczkowozy udostępnione przez PSP i gminy oraz samochody bojowe OSP.
13. Zgodnie z dokumentacją planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urzędzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta Zawiercia zapotrzebowanie niezbędnej ilości wody wynosi $15 \text{ l} \times 25.000 \text{ osób} = 375 \text{ m}^3/\text{d}$, ilość wody niezbędnej dla zwierząt wynosi $50 \text{ m}^3/\text{d}$, co łącznie daje sumę $425 \text{ m}^3/\text{d}$